

耐震化事業スケジュール表 ※H28年度以降耐震化分

学校	対象施設	棟番	階数 面積	1次診断 Is値 (建築年)	2次診断 Is値 (耐力度)	事業 内容	優先	H27	H28	H29	H30	H31	H32
下松小学校	第1校舎	R22	3F 3,152	0.16 (S49)	(4,356)	改築	3	実施設計 準備工事		改築工事			
下松小学校	第3校舎	R1-1	2F 1,193	0.20 (S30)	(3,591)	改築	1						
下松小学校	第2校舎	R29	4F 2,926	0.33 (S53)	(4,211)	改築	11			実施設計	改築工事 ※H31年度は解体		
下松小学校	校舎	W9	W2 580	(S27)	(5,815)	改築	-			解体	実施設計	建設工事	
中村小学校	屋内運動場	R5	1F 628	0.23 (S46)	0.47	改築	-	耐力度調査			実施設計	改築工事	

優先 = H19年実施「整備計画調査」より(非木造を対象とした調査。ここではRCの優先順位を記載) ※木造については2次診断Is値を耐震診断Iw値に読み替える

= 木造

※補強設計には、改修設計を含む