

| 調査対象     |     |       | 目視調査・打音調査等の結果                                     |                |                                                   |                |                                                      | 空洞調査の結果                                            |      |
|----------|-----|-------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
|          |     |       | 緊急度Ⅰと判定されたマンホール間延長<br>（目視調査・打音調査等において緊急度Ⅰと判定した延長） |                | 緊急度Ⅱと判定されたマンホール間延長<br>（目視調査・打音調査等において緊急度Ⅱと判定した延長） |                | 異状なしまたは軽度の異状<br>（目視調査及び打音調査等において緊急度ⅠまたはⅡと判定されなかった延長） | 空洞調査実施済み延長<br>（空洞調査とは、路面下空洞調査、簡易な貫入試験、管路内からの空洞調査等） |      |
|          |     |       |                                                   |                |                                                   |                |                                                      |                                                    |      |
| [m]      |     |       | [m]                                               | 緊急度Ⅰの<br>要対策延長 | [m]                                               | 緊急度Ⅱの<br>要対策延長 | [m]                                                  | [m]                                                | [箇所] |
| 優先実施箇所   | 合流管 | 777   | 775                                               | 775            | 2                                                 | 2              | 0                                                    | 777                                                | 0    |
| 優先実施箇所以外 | 雨水管 | 2,075 |                                                   | 調査実施中          |                                                   |                |                                                      |                                                    |      |
| 全体       |     | 2,852 |                                                   |                |                                                   |                |                                                      |                                                    |      |