

係 長	☐	検 算	☐	設 計	☐
--------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

下松市上下水道局

着 工	自	摘 要	
竣 工	至 令 和 09 年 03 月 26 日		
工 事 番 号			
幹 線 名 路 線 名 等			
工 事 場 所	下松市潮音町六丁目 地内		
工 事 名	潮音町六丁目配水管布設替工事		
工 事 費	金		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	潮音町六丁目配水管布設替工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共
単 価 地 区	周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年度 公共
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月水道歩掛 / 令和08年07月公共歩掛 / 令和07年10月下水道歩掛
備 考	

潮音町六丁目配水管布設替工事

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
配水管布設工	1	式				
消火栓等設置工	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設工	1	式				
材料	1	式			A 1 号	
土工	1	式			A 2 号	処:
布設工	1	式			A 3 号	処:
給水管分岐工	1	式			A 4 号	処:
交通誘導警備員 B	240	人日			施 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.67	t			施 109 号	
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離2km 割増なし	0.67	t			施 110 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
通水試験						
既設管と連絡して 給水車が不要の場合 共通仮設費(率化)		日			施 111 号	
共通仮設費率分	1	式				
	1	式				市街地
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓等設置工	1	式				
材料	1	式			A 5 号	
布設工	1	式			A 6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				市街地
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				市街地
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表 】						
材料						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 直管 S種 φ150mm×5m 内面粉体塗装 接合部品含 136kg	65	本				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 直管 S種 φ75mm×4m 内面粉体塗装 接合部品含 55.7kg	2	本				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ100mm×4m	1	本				
配水用ポリ пропилен管 直管 φ50mm×5m	1	本				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 曲管 45° φ150mm 内面粉体塗装 28.0kg	20	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 両受曲管 45° φ150mm 内面粉体塗装 32.5kg	13	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 曲管 22 1/2° φ150mm 内面粉体塗装 26.3kg	5	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 曲管 11 1/4° φ150mm 内面粉体塗装 25.1kg	2	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 乙字管 φ150mm×450H 内面粉体塗装 47.8kg	23	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 二受T字管 φ150mm×φ150mm 内面粉体塗装 45.7kg	3	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 二受T字管 φ150mm×φ100mm 内面粉体塗装 37.8kg	1	個				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 二受T字管 φ150mm×φ75mm 内面粉体塗装 35.0kg	2	個				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
材 料						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管 φ 150mm × φ 75mm 7.5k 内面粉体塗装 33.6kg	2	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 浅層埋設形フランジ付T字管 φ 150mm × φ 75mm 内面粉体塗装 34.6kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 両受短管 φ 150mm 内面粉体塗装 27.6kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 継輪 φ 150mm 内面粉体塗装 41.7kg	1	個				
受挿シワトソール仕切弁 GX形 DIP用 φ 150mm 10K	3	個				
受挿シワトソール仕切弁 GX形 DIP用 φ 100mm 10K	1	個				
受挿シワトソール仕切弁 GX形 DIP用 φ 75mm 10K	2	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号 φ 150mm 7.5k 内面粉体塗装 22.3kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号 φ 150mm 7.5k 内面粉体塗装 18.4kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 G-Linkセツト φ 150mm	44	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 G-Linkセツト φ 100mm	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合セツト φ 150mm ゴム輪, 押輪 ホルトナット(M20・100 × 3本)	52	個				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)							1 式 当り
材 料							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合セツト φ 100mm ゴム輪,押輪 ホルト・ナット(M20・100×2本)	1	個					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合セツト φ 75mm ゴム輪,押輪 ホルト・ナット(M16・100×2本)	4	個					
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライフ φ 150mm	31	個					
不断水割T字管 ダクタイル鋳鉄管用 FCD製 φ 150mm×フランジ 150mm GF形 通水部粉体塗装	1	個					
不断水割T字管 硬質塩化ビニル管用 FCD製 φ 150mm×フランジ 150mm GF形 通水部粉体塗装	1	個					
ソトシール仕切弁(フランジ型) FCD製 φ 150mm 7.5K 内襯 内外面粉体塗装 2種	2	個					
ソトシール仕切弁(フランジ型) FCD製 φ 75mm 7.5K 内襯 内外面粉体塗装 2種	2	個					
ダクタイル鋳鉄管 離脱防止付両受曲管 90° φ 150mm 内外面粉体塗装	8	個					
ビニル管用 離脱防止付両受曲管 90° φ 100mm 内外面粉体塗装	2	個					
ダクタイル鋳鉄管 離脱防止付両受曲管 90° φ 75mm 内外面粉体塗装	4	個					
配ボリ用 離脱防止付両受曲管 90° φ 50mm 内外面粉体塗装	2	個					
ダクタイル鋳鉄管 K形 継輪 φ 150mm 内面粉体塗装 25.1kg	3	個					

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 A代価表 】 (続 き)						
材料 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 K形 継輪 φ 75mm 内面粉体塗装 14.2kg	2	個				
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ 150mm 3DKNタイプ ゴム輪・ボルト・ナット含	6	組				
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊押輪 φ 75mm 3DKNタイプ ゴム輪・ボルト・ナット含	4	組				
CVジョイント2型 φ 100mm	1	個				
鋳鉄製丸形VSジョイント φ 100mm 内面粉体塗装 抜止付	1	個				
配水用ホリパイプ管 PE用鋳鉄製丸形フランジ 片落 φ 75mm × φ 50mm GF 7.5k 内外面粉体塗装 インコア付	1	個				
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製丸形VC短管1号片落 φ 75mm × φ 50mm RF7.5K 内外面粉体塗装 抜止付	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 形式2 GF-RF フランジ 短管 φ 75mm × 100 内面粉体塗装	1	個				
ボール式補修弁 (RF × GF形) φ 75 H=100 FCD ボール・バルブ 式 0.75MPa 内外面粉体塗装	1	個				
空気弁 急排型 (単口) φ 75mm 7.5k 内外面粉体塗装	1	個				
HIVP継手 エルブ φ 100mm TS形	2	個				
HIVP継手 キャップ φ 100mm TS形	1	個				

潮音町六丁目配水管布設替工事

[illegible]

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表 】						
土工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	727	m			P 1 号	
舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ5cm As切断延長1579m	1	現場			施 2 号	処:
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0.13m3	218	m2			施 3 号	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	214	m3			施 4 号	
掘削 現場制約有 土砂	0 3	m3			P 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(クッション用) クロー型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	138	m3			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) クロー型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	5	m3			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生クラッシャーレン RC-40	212	m2			施 7 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工 厚/1000*単価 粒度調整砕石 M-40	215	m2			P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t 50mm	219	m2			施 8 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.3km DID区間有り 小型BH クロー 山積0.13m3	209	m3			施 9 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.8km DID区間有り 小型BH クロー 山積0.13m3	11	m3			施 10 号	

下松市上下水道局

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 A代価表 】 (続 き)						
土工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廃材投棄料 A s	11	m3				処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	757	m			P 1 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ 山積0.13m3	475	m2			施 3 号	
小型バックホウ掘削積込 クロー型 山積0.13m3(平積0.10)	5	m3			施 4 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m 補足材無し	475	m2			施 11 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13 t 50mm プライムコート	475	m2			施 12 号	
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.3km DID区間有り 小型BH クロー 山積0.13m3	5	m3			施 9 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.8km DID区間有り 小型BH クロー 山積0.13m3	19	m3			施 10 号	
廃材投棄料 A s	19	m3				処:
開削水替		日			C 1 号	
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.67 t 修理費及び損耗費有り 供用日数21日	1	式			施 13 号	
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 掘削深 2.0m以下	10	m			施 14 号	

潮音町六丁目配水管布設替工事

[illegible]

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表 】 布設工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	332.1	m			施 17 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 粘着テープ	332.1	m			施 18 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm クレーン付トラック使用	0.5	m			施 19 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m 粘着テープ	0.5	m			施 20 号	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 クレーン付トラック使用	8.5	m			施 21 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m 粘着テープ	8.5	m			施 22 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm	3.1	m			施 23 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	1.6	m			施 24 号	
G X形継手接合 直管 呼び径150mm	65	□			施 25 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径150mm	52	□			施 26 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	44	□			施 27 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径100mm	1	□			施 28 号	

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き)						
布設工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	1	口			施 29 号	
G X形継手接合 異形管 呼び径75mm	4	口			施 30 号	
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り 特殊押輪	22	口			施 31 号	
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り 特殊押輪	12	口			施 32 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm	7	口			施 33 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	6	口			施 34 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm	4	口			施 35 号	
不断水連絡 φ 150 × φ 150	2	箇所			施 36 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	3	基			施 37 号	
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	3	基			施 38 号	
仕切弁設置工 (材工共) φ 150mm	2	箇所			単 1 号	
仕切弁設置工 (材工共) φ 75mm	2	箇所			単 2 号	

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き)						
布設工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁設置工 (材工共) φ 75mm	1	箇所			単 3 号	
仕切弁室据付工 (φ 150) H=410	1	箇所			単 4 号	
仕切弁室据付工 (φ 150) H=660	2	箇所			単 5 号	
仕切弁室据付工 (φ 150) H=1060	1	箇所			単 6 号	
仕切弁室据付工 (φ 150) H=1410	1	箇所			単 7 号	
仕切弁室据付工 (φ 100以下) H=660	4	箇所			単 8 号	
排泥弁室据付工 H=660	1	箇所			単 9 号	
空気弁室据付工 H=540	1	箇所			単 10 号	
フランジ蓋設置工 (材工共) VP φ 150mm	2	箇所			単 11 号	
ドレン設置工 (材工共) φ 50mm	1	箇所			単 12 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm	55	口			施 39 号	
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm	6	口			施 40 号	

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き)						
布設工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm	5	□			施 41 号	
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	2	□			施 42 号	
ダクティル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	6	□			施 43 号	
ダクティル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用)	4	□			施 44 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm	2	□			施 45 号	
ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm	2	□			施 46 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm	4 5	m			施 47 号	
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	3	m			施 48 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm	1	m			施 49 号	
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径50mm	0 5	m			施 50 号	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	7	個			施 51 号	
鉄蓋撤去 角形 2号 寸法600×500mm	2	個			施 52 号	

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 A代価表 】 (続 き)						
布設工 1 式 当り						
(, 処 :)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	1	t			P 4 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離1.5km以下	1	t			P 5 号	
スクラップ控除額 鉄くず 鉄ダライ	1	t				
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.6	t			P 4 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t DID区間有 運搬距離1.5km以下	0.6	t			P 5 号	
廃材投棄料 鉄蓋(仕切弁、消火栓、空気弁)	600	kg				処 :
管明示シート	334.1	m			施 53 号	
計						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 A代価表 】 給水管分岐工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管分岐（道路内接続） DIP φ 150 × PP φ 50	1	箇所			B 1 号	
給水管分岐（止水栓打替） DIP φ 150 × PP φ 30	1	箇所			B 2 号	
給水管分岐（道路内接続） DIP φ 150 × PP φ 25	1	箇所			B 3 号	
給水管分岐（止水栓打替） DIP φ 150 × PP φ 25	2	箇所			B 4 号	
給水管分岐（道路内接続） DIP φ 150 × PP φ 20	7	箇所			B 5 号	
給水管分岐（止水栓流用） DIP φ 150 × PP φ 20	2	箇所			B 6 号	
給水管分岐（止水栓打替） DIP φ 150 × PP φ 20	1	箇所			B 7 号	
給水管分岐（止水栓打替） DIP φ 150 × PP φ 20-13	9	箇所			B 8 号	
給水管土工	1	式			B 9 号	処:
給水管切替工	1	式			B 10 号	
計						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表 】						
材料						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 GX形 渦巻式フランジ付T字管 φ150mm×φ75mm 内面粉体塗装 41.9kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 形式2 GF-RF フランジ短管 φ75mm×100 内面粉体塗装	1	個				
ホース式補修弁(RF×GF形) φ75 H=100 FCD ホース・バルブ式 0.75MPa 内外面粉体塗装	1	個				
地下式単口消火栓 φ75mm 7.5k 全面ゴムライニング弁体 左開 内外面粉体塗装	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 フランジ付T字管 φ150mm×φ75mm 7.5k 内面粉体塗装 33.6kg	1	個				
ソフトシル仕切弁(フランジ型) FCD製 φ75mm 7.5K 内襯 内外面粉体塗装 2種	1	個				
スイング式逆止弁 内外面粉体塗装 φ75mm 7.5k R F	1	基				
硬質塩化ビニル管 鋳鉄製丸形VC短管1号片落 φ75mm×φ50mm RF7.5K 内外面粉体塗装 抜止付	1	個				
鋳鉄製丸形V型ジョイント φ50mm 内面粉体塗装 抜止付	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 接合セト φ150mm ゴム輪,押輪 ホール・ナット(M20・100×3本)	2	個				
ダクタイル鋳鉄管 GX形 ライフ φ150mm	2	個				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ50mm×4m	0.5	本				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 A代価表 】 (続 き)						
材 料						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
HIVP継手 110mm φ 50mm TS形	2	個				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 継手品 φ 75mm 7.5K 16 × 65 × 4本 補修弁用 ハッキングボルトナット (SUS304)	3	組				
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 継手品 φ 75mm 7.5K 16 × 75 × 4本 ハッキングボルトナット (SUS304)	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 継手品 φ 75mm 7.5K 16 × 75 × 4本 ハッキングボルトナット (SUS304)	2	組				
計						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 A代価表 】 布設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm クレーン付トラック使用	1	m			施 17 号	
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m 粘着テープ	1	m			施 18 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	2	口			施 26 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 54 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	5	口			施 55 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm	3	口			施 34 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			施 56 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	4	口			施 57 号	
消火栓室据付工 (材工共) H=540	1	箇所			単 13 号	
仕切弁室据付工 H=660	1	箇所			単 14 号	
計						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 B代価表 】						
給水管分岐（道路内接続） DIP φ150×PP φ50					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) タタイル鑄鉄管用 鑄鉄製 φ150mm×φ50mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ50mm	1	個				
ポリエチレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ50mm JWWA規格	1	個				
ポリエチレン管（水道用二層管） 1種 φ50mm	2	m				
ポリエチレン管用継手 エルボ 1種管用 φ50mm JWWA規格	2	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鑄鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 80 号	
コア取付け工 呼び径50mm	1	箇所			施 81 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	2	m			施 24 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	4	口			施 82 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替） DIP φ150×PP φ30					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ150mm×φ30mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ30mm	1	個				
ポリレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ30mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管（水道用二層管） 1種 φ30mm	4	m				
ポリレン管用継手 エルbow 1種管用 φ30mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ30mm JWWA規格	1	個				
青銅製ワトシール仕切弁 φ30mm めねじ 白丸ハンドル 左開	1	個				
HVP金属入ポリレンソケット 形 φ30mm	1	個				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ30mm×4m	0.25	本				
HVP継手 エルbow φ30mm TS形	2	個				
止水栓BOX B1	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 83 号	

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 B代価表 】 (続 き) 給水管分岐 (止水栓打替) DIP φ 150 × PP φ 30 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コア取付け工 呼び径30mm	1	箇所			施 84 号	
止水栓取付け PP用 呼び径30mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 85 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径30mm	4	m			施 86 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径30mm	2	口			施 87 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm	1	m			施 88 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm	4	口			施 89 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 B代価表 】						
給水管分岐（道路内接続） DIP φ150×PP φ25					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ150mm×φ25mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ25mm	1	個				
ポリエチレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ25mm JWWA規格	1	個				
ポリエチレン管（水道用二層管） 1種 φ25mm	1	m				
ポリエチレン管用継手 ソケット 1種管用 φ25mm JWWA規格	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 90 号	
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 91 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	1	m			施 92 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			施 93 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替） DIP φ150×PP φ25					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ150mm×φ25mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ25mm	1	個				
ポリレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ25mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管（水道用二層管） 1種 φ25mm	2.8	m				
ポリレン管用継手 エルbow 1種管用 φ25mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ25mm JWWA規格	1	個				
ボール式止水栓 φ25mm テーパード・めねじ 樹脂蝶ボルト	1	個				
HIVP金属入レバソケット 形 φ25mm	1	個				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ25mm×4m	0.25	本				
HIVP継手 エルbow φ25mm TS形	2	個				
止水栓BOX 100×300	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 90 号	

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 B代価表 】 (続 き) 給水管分岐 (止水栓打替) DIP φ 150 × PP φ 25 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コア取付け工 呼び径25mm	1	箇所			施 91 号	
止水栓取付け PP用 呼び径25mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 94 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	2.8	m			施 92 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	2	口			施 93 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm	1	m			施 95 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm	4	口			施 96 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 B代価表 】						
給水管分岐（道路内接続） DIP φ150×PP φ20					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) タタイル鑄鉄管用 鑄鉄製 φ150mm×φ20mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ20mm	1	個				
ポリエチレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ20mm JWWA規格	1	個				
ポリエチレン管（水道用二層管） 1種 φ20mm	1	m				
ポリエチレン管用継手 ソケット 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鑄鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 97 号	
コア取付け工 呼び径20mm	1	箇所			施 98 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	1	m			施 99 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			施 100 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓流用） DIP φ150×PP φ20					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ150mm×φ20mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ20mm	1	個				
ポリレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ20mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管（水道用二層管） 1種 φ20mm	2.5	m				
ポリレン管用継手 エルボ 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 97 号	
コア取付け工 呼び径20mm	1	箇所			施 98 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 101 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	2.5	m			施 99 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			施 100 号	
計						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 B代価表 】

(続 き)

給水管分岐（止水栓流用） DIP φ150×PP φ20

1 箇所 当り

[illegible]

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 7 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替） DIP φ150×PP φ20					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(ボール式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ150mm×φ20mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ20mm	1	個				
ポリレン管用継手 分・止水栓用ソケット φ20mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管（水道用二層管） 1種 φ20mm	3.5	m				
ポリレン管用継手 エルブ 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
ポリレン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
ボール式止水栓 逆止弁付 φ20mm JWWA規格	1	個				
HIVP金属入バルブソケット 形 φ20mm	1	個				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ20mm×4m	0.25	本				
HIVP継手 エルブ φ20mm TS形	2	個				
止水栓BOX 100×300	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 97 号	

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 7 号 B代価表 】 (続 き) 給水管分岐 (止水栓打替) DIP φ 150 × PP φ 20 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コア取付け工 呼び径20mm	1	箇所			施 98 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 101 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	3.5	m			施 99 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			施 100 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	1	m			施 102 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	4	口			施 103 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 8 号 B代価表 】						
給水管分岐（止水栓打替） DIP φ150×PP φ20-13						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓(サドル式) ダクタイル鋳鉄管用 鋳鉄製 φ150mm×φ20mm JWWA規格 コア無し	1	個				
SUS密着コア φ20mm	1	個				
ホリゾン管用継手 分・止水栓用ソケット φ20mm JWWA規格	1	個				
ホリゾン管（水道用二層管） 1種 φ20mm	4	m				
ホリゾン管用継手 エルbow 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
ホリゾン管用継手 おねじ付ソケット 1種管用 φ20mm JWWA規格	1	個				
サドル式止水栓 逆止弁付 φ20mm JWWA規格	1	個				
HIVP金属入パルプソケット 形 φ20mm	1	個				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ20mm×4m	0.1	本				
HIVP継手 異形ソケット φ20mm×φ13mm TS形	1	個				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ13mm×4m	0.1	本				
HIVP継手 エルbow φ13mm TS形	2	個				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 8 号 B代価表 】 (続 き) 給水管分岐 (止水栓打替) DIP φ 150 × PP φ 20-13 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓BOX 100 × 300	1	個				
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm	1	箇所			施 97 号	
コア取付け工 呼び径20mm	1	箇所			施 98 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm 接合及び止水栓筐取付	1	箇所			施 101 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			施 99 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	2	口			施 100 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm	0 4	m			施 102 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm	1	口			施 103 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm	0 4	m			施 104 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm	5	口			施 105 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 9 号 B代価表 】 給水管土工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	94	m			P 1 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	18	m			P 6 号	
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 バックホウ ｸﾚｰﾝ 山積0.13m3	28	m2			施 3 号	
小型バックホウ掘削積込 ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3(平積0.10)	34	m3			施 4 号	
掘削 現場制約有 土砂	2	m3			P 2 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(ｸｯｼｮﾝ用) ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	20	m3			施 5 号	
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) ｸﾚｰﾝ型 山積0.13m3 埋戻し+締固め	5	m3			施 6 号	
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m 再生ｸﾗｯｼｬｰｼﾞ RC-40	28	m2			施 7 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工 厚/1000*単価 粒度調整砕石 M-40	28	m2			P 3 号	
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13 t 50mm	28	m2			施 8 号	
発生土運搬費 ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離8.3km DID区間有り 小型BH ｸﾚｰﾝ 山積0.13m3	31	m3			施 9 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ2t積級 運搬距離0.8km DID区間有り 小型BH ｸﾚｰﾝ 山積0.13m3	1	m3			施 10 号	

下松市上下水道局

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 9 号 B代価表 】 (続 き) 給水管土工 1 式 当り (,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廃材投棄料 A s	1	m3				処:
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	0.4	m3			施 106 号	処:
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 BB 60% 小型 一般養生	0.4	m3			P 7 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 10 号 B代価表 】 給水管切替工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリシソ管 (水道用二層管) 1種 φ20mm	4	m				
ホリシソ管 (水道用二層管) 1種 φ13mm	2	m				
ホリシソ管用継手 1種管 φ20mm JWWA規格	16	個				
ホリシソ管用継手 1種管 φ13mm JWWA規格	4	個				
ポリエチレン管据付工 呼び径20mm	4	m			施 99 号	
ポリエチレン管据付工 呼び径13mm	2	m			施 107 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	32	口			施 100 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	8	口			施 108 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 C代価表 】 開削水替						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 ポンプ1台		日			施 58 号	
据付・撤去工						
	1	現場			施 59 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1.000 日 開削水替日数			[B] = 1.000 日 ポンプ運転日数			
[C] = 1.000 現場 現場数			[D] = 2 排水処理費計上区分 計上しない			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 単価表 】						
仕切弁設置工（材工共） φ150mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 継手品 φ150mm 7.5K 16×75×6本 パッキン・ボルト・ナット（SUS304）	2	組				
鋳鉄製仕切弁設置（機械力）（縦型） 呼び径150mm クレーン付トラック使用	1	基			施 37 号	
フランジ継手 呼び径150mm	1	口			施 63 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 単価表 】						
仕切弁設置工（材工共） φ75mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ 継手品 φ75mm 7.5K 16×75×4本 ハッキンボルトナット (SUS304)	1	組				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 継手品 φ75mm 7.5K 16×75×4本 ハッキンボルトナット (SUS304)	1	組				
鋳鉄製仕切弁設置（機械力）（縦型） 呼び径100mm以下 クレーン付トラック使用	1	基			施 38 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 55 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 単価表 】						
空気弁設置工（材工共） φ75mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 GF形 フランジ継手品 φ75mm 7.5K 16×65×4本 補修弁用 ハッキンボルトナット（SUS304）	3	組				
空気弁設置（機械施工） 呼び径75mm	1	基			施 64 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	2	口			施 55 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 単価表 】						
仕切弁室据付工 (φ 150) H=410						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ 含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 調整リング NVK-25-50K レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上下部壁 NVK-25-150CA レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60S コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ホルトナットワッシャー SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 65 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 単価表 】						
仕切弁室据付工 (φ 150) H=660						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ 含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 下部壁 NHVO-25-300C レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60S コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ホルトナットワッシャー SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 66 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 単価表 】						
仕切弁室据付工 (φ 150) H=1060						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-100B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 下部壁 NHVO-25-300C レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底板 NHVO-25-60S コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ボルト・ナット・ワッシャー SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 67 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 7 号 単価表 】						
仕切弁室据付工 (φ 150) H=1410						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ 含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-150B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	2	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 下部壁 NHVO-25-300C レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60S コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ホルトナットワッシャー SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 68 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 8 号 単価表 】						
仕切弁室据付工（φ100以下）H=660						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ホルトナットワッシャー SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 69 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 9 号 単価表 】						
排泥弁室据付工 H=660						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 (排泥弁用) CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ 含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ホルトナットワッシャー SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 69 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 10 号 単価表 】						
空気弁室据付工 H=540					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
空気弁室 空気弁室用鉄蓋 ROES-50G-10C	1	個				
空気弁室 空気弁室用ボックス 上部壁 WO-50-200A レジンコンクリート製	1	個				
空気弁室 空気弁室用ボックス 下部壁 NHVO-50-200C レジンコンクリート製	1	個				
空気弁室 空気弁室用ボックス 底版 NHVO-50-40S レジンコンクリート製	1	個				
緊結セット 円形3号用 M16×150 3セット AJフレーム材ダセット SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			施 71 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 11 号 単価表 】						
フランジ蓋設置工（材工共） VP φ150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 蓋 φ150mm RF 内面粉体塗装 8.22kg	1	個				
ダクタイル鋳鉄管 RF形 フランジ 継手品 φ150mm 7.5K 16×75×6本 ハットキンボルト・ナット (SUS304)	1	組				
フランジ継手 呼び径150mm	1	口			施 63 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm 鋳鉄管:JWWA 7.5K	1	口			施 72 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	0.5	m			施 73 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	1	口			施 74 号	
HVP継手 キャップ φ150mm TS形	1	個				
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径150mm	1	口			施 75 号	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	1	個			施 51 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 76 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 12 号 単価表 】						
ドレン設置工（材工共） φ50mm					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
HIVP継手 異形チ-ズ φ 75mm × φ 50mm TS形	1	個				
鑄鉄製丸形VSジョイント φ 75mm 内面粉体塗装 抜止付	1	個				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 75mm × 4m	0.25	本				
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 直管 φ 50mm × 4m	0.5	本				
HIVP継手 丸形 φ 50mm TS形	1	個				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	1	m			施 77 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	2	m			施 56 号	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm	2	口			施 78 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm	2	口			施 79 号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm	3	口			施 57 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 13 号 単価表 】						
消火栓室据付工（材工共） H=540					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
丸型消火栓鉄蓋 ROES-50G-10C	1	個				
丸型消火栓用上部壁 WO-50-200A	1	個				
丸型消火栓用下部壁 NHVO-50-200C	1	個				
丸型消火栓用底板 NHVO-50-40S	1	個				
緊結セット 円形3号用 M16×150 3セット AJフレーム材ダセット SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm	1	個			施 70 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm	1	箇所			施 71 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 14 号 単価表 】						
仕切弁室据付工 H=660					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁室 仕切弁室用鉄蓋 CVO-21G-15L(HMS・VDR) 口径・方向キャップ 含む	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 上部壁 NVK-25-150A レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 中部壁 NHVO-25-300B レジンコンクリート製	1	個				
仕切弁室 仕切弁用ボックス 底版 NHVO-25-60SS(A-B) コンクリート製	1	個				
緊結セット 円形1号用 M12×75 3ヶセット ホルトナットワッシャー SUS304製	1	組				
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			単 15 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm	1	箇所			施 69 号	
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 15 号 単価表 】

鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm

1 個 当り

[illegible]

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
舗装版切断排水・冷却排水処分費 As切断厚さ5cm As切断延長1579m					1	現場 当り
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
冷却排水処分費 アスファルト舗装 厚さ10cm以下 切断延長1600m以下	1	式				処:
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装版の種類 アスファルト舗装		[B] = 5.000 cm	アスファルト舗装 切断厚さ			
[C] = 1,579.000 m アスファルト舗装 切断延長		[D] = 0.000 cm	コンクリート舗装 切断厚さ			
[E] = 0.000 m コンクリート舗装 切断延長						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 (バックホウ 加型 山積0.13m3,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
小型バックホウ運転 加型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 舗装厚 舗装厚0cm超え10cm以下		[B] = 2	バックホウ規格 加型 山積0.13m3(平積0.10)			
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
小型バックホウ掘削積込 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
小型バックホウ運転 クラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 クラ型 山積0.13m3(平積0.10)		[X] = 3	バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) 砂(クッション用)				100	m3	当り
(ｸﾛｰ型 山積0.13m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
埋戻し+締固め		人				月単位の週休2日補正
小型バックホウ運転 ｸﾛｰ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
砂 クッション用	126	m3				
石材小型車割増 2t車	126	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め			[DS] = 15 埋戻土区分 砂(クッション用)			
[sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)			[A] = 126.000 m3 埋戻材数量			
[B] = 2 バックホウ規格 ｸﾛｰ型 山積0.13m3(平積0.10)			[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ) (ｸｰﾗ型 山積0.13m3 ,埋戻し+締固め)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
埋戻し+締固め		人				月単位の週休2日補正
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計	1					
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 埋戻 + 締固め		[DS] = 18 埋戻土区分		骨材計上なし		
[A] = 0.000 m3 埋戻材数量		[B] = 2 バックホウ規格		ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		
[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.15m (再生クラッシャー RC-40 ,)				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
再生クラッシャー RC-40	19.05	m3				
石材小型車割増 2t車	19.05	m3				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 上層・下層路盤区分 下層路盤 [y1] = 3 路盤材区分 再生クラッシャー RC-40		[A] = 0.150 m 仕上り厚 [sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13						
(t 50mm ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
再生密粒度アスコン(13)	7.544	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	7.544	t				
振動ローラ運転 (舗装用)ハッドガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務、損料、運転経費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[B] = 1 1層当り仕上り厚 t 50mm		[A] = 30.000 mm	舗装厚			
[C] = 1 歩車道区分 車道及び路肩		[D] = 2 瀝青材散布区分 瀝青材散布 無				
[E] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無		[F] = 14 アスファルト混合物規格 再生密粒度13				
[ya] = 2 アスファルト小型車割増 小型車割増あり		[G] = 0.000 t/m3	締固め後密度(標準以外入力)			

下松市上下水道局

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 8 号 施工単価表 】 (続 き)

アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度13

100 m2 当り

(t = 50mm,)

[illegible]

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
発生土運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離8.3km (DID区間有り , 小型BH クラ 山積0.13m3)				10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 エンジン・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] =	8.300 km	片道運搬距離		
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] =	1	タイヤ損耗費 良好		
[D] = 2 バックホウ規格 クラ型 山積0.13m3		[E] =	1	処理対象区分 土砂		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離0.8km (DID区間有り , 小型BH クラ 山積0.13m3)				10	m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗状態 良好 損料補正なし		日				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 運搬機種・規格 ダンプトラック2t積級		[B] =	0.800 km 片道運搬距離			
[C] = 2 DID区間の有無 DID区間有り		[a] =	1 タイヤ損耗費 良好			
[D] = 2 バックホウ規格 クラ型 山積0.13m3		[E] =	2 処理対象区分 As塊・Co塊(無筋)			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m (補足材無し ,)				100	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計	1					
単位当たり						
[条件] [y1] = 1 補足材区分 補足材無し		[A] =	0.000 m	整正厚		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度13						
(t 50mm ,プライムコート)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
再生密粒度アスコン(13)	12.573	t				
小型車割増額 アスファルト混合物	12.573	t				
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)		l				
振動ローラ運転 (舗装用)ハットガイト式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
砂散布費						
労務、損料、運転経費の%		%				
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務、損料、運転経費の%		%				
計						
単位当たり						

[illegible]

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.67 t (修理費及び損耗費有り , 供用日数21日)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型 1～90日	0.67	t				
修理費及び損耗費 鋼矢板 軽量型 1型、2型、3型	0.67	t				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 21.000 日 供用日数			[F] = 1 継続工事の有無 継続工事無			
[G] = 0.000 日 総供用日数			[B] = 2 修理費及び損耗費の有無 修理費及び損耗費有り			
[J] = 1 補助工法の有無 補助工法無			[D] = 4.000 回 1 現場での使用回数			
[E] = 0.670 t 使用数量						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 (掘削深 2.0m以下 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			施 60 号	
軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下	100	m			施 61 号	
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 軽量金属 水圧式ハ工機	100	m			施 62 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[b] = 2 掘削深 2.0m以下			[A] = 2 支保工区分	軽量金属製支保工		
[c] = 5 矢板種別・掘削深度・段数 軽量金属製支保工の時			[d] = 3 使用区分	軽量金属製支保工の時		
[e] = 0.000 m3 腹起し材数量			[f] = 0.000 m3 切梁材数量			
[g] = 1 設置段数・掘削深 1段 2.0m以下			[h] = 1 腹起し材区分	軽量金属		
[i] = 1 切梁材区分 水圧式ハ工機						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 15 号 施工単価表 】						
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし	1,000	m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.75	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装用	78.75	kg				
軽油 ハトール給油		l				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動				
[C] = 4 規格・仕様区分 実線 45cm		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm		[F] = 1 排水性舗装は施工する場合の補正			排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		[H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18%				
[I] = 3 ペイント式塗料規格 溶融式の場合		[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する				
[J] = 1 塗料区分 白		[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(標準外入力)				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装				
[N] = 0.000 kg プライマー使用量(標準外入力)		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する				
[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(標準外入力)		[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する				
[P] = 0.000 l 軽油使用量(標準外入力)		[V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

下松市上下水道局

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 16 号 施工単価表 】						
区画線設置 熔融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)				1,000	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000	m				月単位の週休2日補正
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.5	kg				
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.25	kg				
接着用プライマー 区画線用 アスファルト舗装用	26.25	kg				
軽油 ハトール給油		l				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動				
[C] = 13 規格・仕様区分 矢印・記号・文字15cm換算		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm		[F] = 1 排水性舗装は施工する場合の補正			排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%				
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合		[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する				
[J] = 1 塗料区分 白		[L] = 0.000 kg・l 塗料使用量(標準外入力)				
[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する		[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装				
[N] = 0.000 kg プライマー使用量(標準外入力)		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する				
[M] = 0.000 kg ガラスビーズ使用量(標準外入力)		[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する				
[P] = 0.000 l 軽油使用量(標準外入力)		[V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

下松市上下水道局

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 17 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (,クレーン付トラック使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 150mm		[B] = 2 クレーン使用区分	クレーン付トラック使用			
[D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[C] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 18 号 施工単価表 】						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径150mm 管長5m (, 粘着テープ)						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
ホリスリーブ φ 150mm	120	m				
粘着テープ W=50mm	83.6	m				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径・管長区分 呼び径150mm 管長5m		[B] = 2 固定具区分	粘着テープ			
[C] = 0.000 ホリスリーブの割増係数		[D] = 0.000	固定用コルマントの割増係数			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 19 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm (, クレーン付トラック使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 100mm		[B] = 2 クレーン使用区分	クレーン付トラック使用			
[D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[C] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 20 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4m (, 粘着テープ)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
ホリスリーブ φ100mm	125	m				
粘着テープ W=50mm	61.2	m				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径・管長区分 呼び径100mm 管長4m		[B] = 2 固定具区分	粘着テープ			
[C] = 0.000 ホリスリーブの割増係数		[D] = 0.000	固定用コルマントの割増係数			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 21 号 施工単価表 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 (,クレーン付トラック使用)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 75mm以下		[B] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[D] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[C] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 22 号 施工単価表 】 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径75mm 管長4m (, 粘着テープ)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
ポリスリーブ φ 75mm	125	m				
粘着テープ W=50mm	51	m				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径・管長区分 呼び径75mm 管長4m		[B] = 2 固定具区分	粘着テープ			
[C] = 0.000 ポリスリーブの割増係数		[D] = 0.000	固定用コルダントの割増係数			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 23 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工			[A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm			
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0			[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 24 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 2	融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 25 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 直管 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 管種区分 直管		[B] = 3 呼び径区分	呼び径150mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 26 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 3 呼び径区分	呼び径150mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 27 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 3 呼び径区分	呼び径150mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 28 号 施工単価表 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 2 呼び径区分	呼び径100mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 29 号 施工単価表 】 G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 管種区分 G-Linkを用いた異形管		[B] = 2 呼び径区分	呼び径100mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 30 号 施工単価表 】 G X形継手接合 異形管 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 管種区分 異形管		[B] = 1 呼び径区分	呼び径75mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 31 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径150mm 割増有り (,特殊押輪)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
継手労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 150mm		[B] = 1	E/L外充填工(700mm以上有効) E/L外充填工無			
[y1] = 1 継手種別		[y2] = 2	押輪種別 特殊押輪			
[C] = 30.000 % 割増率		[D] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 32 号 施工単価表 】						
メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り (,特殊押輪)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
継手労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 75mm以下		[B] = 1	モルタル充填工(700mm以上有効) モルタル充填工無			
[y1] = 1 継手種別		[y2] = 2	押輪種別 特殊押輪			
[C] = 30.000 % 割増率		[D] = 1.000	歩掛補正係数: 必要時以外1.0			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 33 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径100mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径100mm			[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 34 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径50mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 35 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径100mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 36 号 施工単価表 】						
不断水連絡 φ150×φ150				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
不断水穿孔機損料 φ150		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 12 本管呼び径×取出呼び径 φ150×φ150		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 37 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径150mm (クレーン付トラック使用 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 作業区分 設置		[A] = 3 呼び径区分 呼び径150mm				
[B] = 1 形状区分 縦型		[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 38 号 施工単価表 】						
鋳鉄製仕切弁設置 (機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 (クレーン付トラック使用 ,)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[G] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 呼び径区分 呼び径100mm以下				
[B] = 1 形状区分 縦型		[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
[E] = 0.000 日 トラッククレーン賃料日数		[D] = 1.000 歩掛補正係数: 必要時以外1.0				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 39 号 施工単価表 】 鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径150mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 4 呼び径区分	呼び径150mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 40 号 施工単価表 】 鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用		[B] = 2 呼び径区分	呼び径75mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 41 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管切断 呼び径100mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm			[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 42 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 43 号 施工単価表 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD)		[A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用				
[B] = 4 呼び径区分 呼び径150mm						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 44 号 施工単価表 】 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径75mm (エンジンカッター使用) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
エンジンカッター損料		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 2 材質区分 ダクタイル鋳鉄管(FCD)		[A] = 2 カッター使用区分 エンジンカッター使用				
[B] = 2 呼び径区分 呼び径75mm						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 45 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径100mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 46 号 施工単価表 】 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 47 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 機械力		[B] = 3 呼び径区分 150mm				
[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		[E] = 0.000 日			トラッククレーン賃料日数	
[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 48 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 機械力		[B] = 1 呼び径区分	75mm以下			
[C] = 2 クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		[E] = 0.000 日	トラッククレーン賃料日数			
[D] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 49 号 施工単価表 】 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径100mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 9 呼び径区分 呼び径100mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 50 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径50mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm		[B] = 1	融着接合区分	融着接合(EF接合)を行う		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 51 号 施工単価表 】 鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 撤去		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 52 号 施工単価表 】						
鉄蓋撤去 角形 2号 寸法600×500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 2 施工区分 撤去		[A] = 8 種類・寸法 角形 2号 寸法600×500mm				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 53 号 施工単価表 】 管明示シート						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 54 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 消火栓区分 地下式 単口				
[B] = 1 施工区分 機械施工						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 55 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 呼び径75(80)mm			[B] = 1 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			
[D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし			[F] = 0.000 本 取替ボルト数			
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない			[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 56 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 57 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径50mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 7 呼び径区分 呼び径50mm [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 58 号 施工単価表 】						
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 (ポンプ1台 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
工事用水中モーターポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
労務費・機械損料の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA		[B] = 1.000 台 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型	ポンプ台数			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 59 号 施工単価表 】						
据付・撤去工						
1 現場 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 60 号 施工単価表 】 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0m以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) 排対型:2次基準 損料補正なし		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バック杓規格 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10) [X] = 3 バック杓規格区分 排対型:2次基準		[B] = 2	掘削深 2.0m以下			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 61 号 施工単価表 】 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0m以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
バックホウ運転 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2) 排対型:2次基準 損料補正なし		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 掘削深 2.0m以下		[B] = 2 機械区分 バックホウ運転				
[C] = 1 バックホウ規格 ク-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		[X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 62 号 施工単価表 】						
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下 (軽量金属 , 水圧式ハ°イ°サ°ト)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
腹起し材質料 アルミ腹起し 70×115×4000 100m当り	1	式				
切梁材質料 水圧サポート 590～900 100m当り	1	式				
水圧ポンプ賃料 100m当り	1	式				
土木一般世話役		人				月単位の週休2日補正
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 設置段数・掘削深 1段 2.0m以下		[B] = 1	腹起し材区分 軽量金属			
[C] = 1 切梁材区分 水圧式ハ°イ°サ°ト		[D] = 3	作業区分 設置撤去			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 63 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径150mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径150mm			[B] = 1 規格区分 鋳鉄管:JWWA 7.5K			
[D] = 3 耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし			[F] = 0.000 本 取替ボルト数			
[C] = 2 ボルト計上区分 ボルト計上しない			[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 64 号 施工単価表 】						
空気弁設置（機械施工）呼び径75mm						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 作業区分 設置		[A] = 1 施工区分 空気弁				
[B] = 1 呼び径区分 呼び径75mm						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 65 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リツグ 内寸250 高50	1	個			施 112 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 114 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 1.000 個 調整リツグ 数量		[I] = 1 調整リツグ 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 0.000 個 中部壁2数量		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 0.000 個 下部壁数量		[H] = 1.000 個 底版数量				
[J] = 0.000 g 接合材数量						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 66 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 115 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 114 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置			[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm			
[B] = 0.000 個 調整リング 数量			[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm			
[C] = 1.000 個 上部壁数量			[E] = 0.000 個 中部壁1数量			
[M] = 0.000 個 中部壁2数量			[O] = 0.000 個 中部壁3数量			
[G] = 1.000 個 下部壁数量			[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))			
[H] = 1.000 個 底版数量			[J] = 0.000 g 接合材数量			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 67 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 116 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 117 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 115 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 114 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 1 中部壁1高さ 高さ100mm		[M] = 1.000 個 中部壁2数量				
[L] = 3 中部壁2高さ 高さ300mm		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 1.000 個 下部壁数量		[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 68 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 116 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	2	個			施 117 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 115 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 114 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 1 中部壁1高さ 高さ100mm		[M] = 2.000 個 中部壁2数量				
[L] = 3 中部壁2高さ 高さ300mm		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 1.000 個 下部壁数量		[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 69 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 1号 寸法250mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	1	個			施 113 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 117 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 114 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リグ 数量		[I] = 1 調整リグ 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 1.000 個 中部壁1数量				
[D] = 3 中部壁1高さ 高さ300mm		[M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 0.000 個 中部壁3数量		[G] = 0.000 個 下部壁数量				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 70 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 円形 3号 寸法500mm						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
無収縮・流動性材	0.007	m3				
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 設置		[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 71 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 円形 3号 寸法500mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200	1	個			施 118 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200	1	個			施 119 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40	1	個			施 120 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 1 施工区分 設置		[A] = 3 種類・寸法 円形 3号 寸法500mm				
[B] = 0.000 個 調整リング 数量		[I] = 1 調整リング 高さ 高さ50mm				
[C] = 1.000 個 上部壁数量		[E] = 0.000 個 中部壁1数量				
[M] = 0.000 個 中部壁2数量		[O] = 0.000 個 中部壁3数量				
[G] = 1.000 個 下部壁数量		[F] = 2 下部壁高さ 高さ200mm				
[H] = 1.000 個 底版数量		[J] = 0.000 g 接合材数量				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 72 号 施工単価表 】 鑄鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm (鑄鉄管:JWWA 7.5K ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 呼び径区分 呼び径150mm		[B] = 1	規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 73 号 施工単価表 】						
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 11 呼び径区分 呼び径150mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 74 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 11 呼び径区分 呼び径150mm						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 75 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径150mm 2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 11 呼び径区分 呼び径150mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 76 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 円形 1号 寸法250mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	3	個			施 121 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	1	個			施 122 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号底版 内寸250 高40	1	個			施 123 号	
計						
単位当たり						
[条件]						
[K] = 2 施工区分 撤去		[A] = 1 種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
[B] = 0.000 個 調整リグ 数量		[I] = 1 調整リグ 高さ 高さ50mm				
[C] = 0.000 個 上部壁数量		[E] = 3.000 個 中部壁1数量				
[D] = 3 中部壁1高さ 高さ300mm		[M] = 0.000 個 中部壁2数量				
[O] = 0.000 個 中部壁3数量		[G] = 1.000 個 下部壁数量				
[F] = 4 下部壁高さ 高さ300mm(RB(C)、RB(CA))		[H] = 1.000 個 底版数量				
[J] = 0.000 g 接合材数量						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 77 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm				10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 78 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径75mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 79 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径75mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の % 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8 呼び径区分 呼び径75mm [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 80 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 6 分岐呼び径 50mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 81 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径50mm				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 6 呼び径区分 50mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 82 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径50mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6 呼び径区分 呼び径50mm			[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 83 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径30mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 4 分岐呼び径 30mm				
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 84 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径30mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 呼び径区分 30mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 85 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径30mm (接合及び止水栓筐取付 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 4 呼び径区分 30mm				
[C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 86 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径30mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 2	融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 87 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径30mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径30mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 88 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径30mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 89 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径30mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の %		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 5 呼び径区分 呼び径30mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 90 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 3 分岐呼び径	25mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 91 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径25mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 呼び径区分 25mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 92 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 2	融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 93 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径25mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径25mm			[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 94 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径25mm (接合及び止水栓筐取付 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 3 呼び径区分 25mm				
[C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 95 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径25mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 96 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径25mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 呼び径区分 呼び径25mm [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 97 号 施工単価表 】						
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径150mm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 管種・呼び径区分 鋳鉄管 呼び径150mm		[B] = 2 分岐呼び径	20mm			
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 98 号 施工単価表 】						
コア取付け工 呼び径20mm				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 呼び径区分 20mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 99 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 2	融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 100 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 呼び径区分 呼び径20mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 101 号 施工単価表 】						
止水栓取付け PP用 呼び径20mm (接合及び止水栓筐取付 ,)				1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 4 区分 PP用		[B] = 2 呼び径区分 20mm				
[C] = 1 取付区分 接合及び止水栓筐取付		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 102 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径20mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 103 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径20mm 2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
労務費の% 計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 呼び径区分 呼び径20mm [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 104 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管据付工 呼び径13mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件]						
[C] = 1 施工区分 硬質塩化管据付工		[A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm				
[B] = 1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 105 号 施工単価表 】 硬質塩化ビニル管 T S 継手工 呼び径13mm						
2 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[B] =	1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0		
[yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 106 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 1 m3 当り (昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要) (,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昼間 無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1	m3				月単位の週休2日補正
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間有 々々損耗費(良好)含む	1	m3			P 8 号	
廃材投棄料 Co鉄筋無 2t車	1	m3				処:
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物		[C] = 3	時間的制約の有無 時間制約無			
[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[E] = 2	低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 107 号 施工単価表 】 ポリエチレン管据付工 呼び径13mm 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm [yx] = 3 仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合		[B] = 2	融着接合区分 融着接合(EF接合)を行わない			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 108 号 施工単価表 】 ポリエチレン管継手工 呼び径13mm 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 呼び径区分 呼び径13mm		[yx] = 3	仮設配管材の撤去区分 据付のみの場合			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 109 号 施工単価表 】						
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 110 号 施工単価表 】 仮設材等の運搬(1 車 1 回)往復 製品長12m以内 片道運搬距離2km (割増なし ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃	1	t				
往復料金						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 製品長 12m以内		[B] = 2.000 km		片道運搬距離		
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし		[D] = 0.000		運賃割増率		
[y3] = 2 運搬区分 往復運搬						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 111 号 施工単価表 】 通水試験 (既設管と連絡して , 給水車が不要の場合)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				月単位の週休2日補正
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
器具損料及び諸雑費						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 2 作業区分 給水車が不要の場合						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 112 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号調整リグ 内寸250 高50 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 1 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号調整リグ 内寸250 高50				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 113 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 3 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号上部壁 内寸250 高150				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 114 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 9 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版	内寸250 高40			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 115 号 施工单価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA

1 個 当り

[illegible]

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 116 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 4 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高100				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 117 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 6 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高300				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 118 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号上部壁 内寸500 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 20 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号上部壁 内寸500 高200				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 119 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号下部壁 内寸500 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 24 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号下部壁 内寸500 高200				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 120 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 3号底版 内寸500 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 1 施工区分 設置		[A] = 27 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 3号底版	内寸500 高40			

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 121 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号中部壁 内寸250 高300 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 施工区分 撤去		[A] = 6 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号中部壁 内寸250 高300				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 122 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 施工区分 撤去		[A] = 7 種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 123 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 1号底版 内寸250 高40 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				月単位の週休2日補正
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 施工区分 撤去		[A] = 9	種類・内寸(mm)・高さ(mm) 1号底版	内寸250 高40		

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							月単位の週休2日補正
土木一般世話役							月単位の週休2日補正
普通作業員							月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ(45cm) 自走式切断機用							
ガソリン レギュラー スタンド 渡し							
その他(材料)							

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 掘削 現場制約有 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							月単位の週休2日補正
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂							

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工 (厚/1000*単価 ,粒度調整砕石 M-40)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレーダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排対型(～2次)							
タイヤローラ 質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							月単位の週休2日補正
普通作業員							月単位の週休2日補正
特殊作業員							月単位の週休2日補正
土木一般世話役							月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							

下松市上下水道局

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚170mm 2層施工 (厚/1000*単価 ,粒度調整碎石 M-40)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
粒度調整碎石 M-40								
軽油 ハトール給油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-40				[J4] = 170.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 2 施工区分 2層施工 [sk] = 3 石材小型車割増 小型車割増あり(2t車)				[J9] = 1 費用の内訳 全ての費用				

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							月単位の週休2日補正
特殊作業員							月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
軽油 ハートル給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t							

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	t 当り
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間有 ,運搬距離1.5km以下)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
トラック[クレーン装置付] ヘビートラック2t積 吊能力2.9t									
【労務】									
運転手(特殊)							月単位の週休2日補正		
特殊作業員							月単位の週休2日補正		
【材料】									
軽油 ハートル給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J6] = 1 片道運搬距離(km) 1.5km以下				[J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有					

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							月単位の週休2日補正
土木一般世話役							月単位の週休2日補正
普通作業員							月単位の週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ(45cm) 自走式切断機用							
ガソリン レギュラー スタンド 渡し							
その他(材料)							

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 BB 60%									
(小型 , 一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員							月単位の週休2日補正		
特殊作業員							月単位の週休2日補正		
土木一般世話役							月単位の週休2日補正		
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 42 コンクリート規格 18-8-40 BB 60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[Ny] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし						

潮音町六丁目配水管布設替工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間有 , 夕夜損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							月単位の週休2日補正
軽油 ハートル給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							