米川簡易水道　下谷浄水場　原水（表流水）　　令和7年度

番号	定期検査項目	単位	基準値	R7.4.14											
基1	一般細菌	個/mL	100	49											
基2	大腸菌		不検出	陽性(6.3)											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.004											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.73											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.17											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.02未満											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－											
基15	1，4ージオキサン	mg/L	0.05	－											
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－											
基20	ベンゼン	mg/L	0.01	－											
基21	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満											
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－											
基23	クロロホルム	mg/L	0.06	－											
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－											
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－											
基26	臭素酸	mg/L	0.01	－											
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－											
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－											
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－											
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－											
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－											
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.005未満											
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.02											
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01											
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.005未満											
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	6.4											
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.001未満											
基38	塩化物イオン	mg/L	200	3.6											
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	26.4											
基40	蒸発残留物	mg/L	500	－											
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－											
基42	ジェオスミン	ng/L	10	1未満											
基43	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	1未満											
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－											
基45	フェノール類	mg/L	0.005	－											
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3	0.7											
基47	pH値		5.8～8.6	7.6											
基48	味		異常でない	－											
基49	臭気		異常でない	異常なし											
基50	色度	度	5	2.3											
基51	濁度	度	2	0.4											
	水温	℃		10.6											
	遊離残留塩素	mg/L	0.10以上	－											
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02未満											
	カリウム	mg/L		1.2											
	マグネシウム	mg/L		8.6											
	カルシウム	mg/L		1.0											
	硫酸イオン	mg/L		6.1											
	電気伝導率	μS/cm		88											
	ウェルシュ菌芽胞	個/100mL		0											

1ng/L＝0.000001mg/L
〇〇〇〇未満　は定量下限値未満です。
－ は検査未実施を表しています。