

簡易水道事業

クリプトスポリジウム検査

	原水	原水
検査年月日	令和2年6月24日	令和2年9月24日
水温	16.0℃	17.0℃
クリプトスポリジウム	0個/20ℓ	0個/20ℓ