

《農薬類検査結果》

【下谷浄水場 原水(表流水)】

採水年月日 項目		R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
対001	1,3-ジクロロプロペン(D-D) (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	—	0.0005 未満	0.05
対002	2,2-DPA(ダラボン) (mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08
対003	2,4-D(2,4-PA) (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対004	EPN (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.004
対005	MCPA (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005
対006	アシュラム (mg/L)	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.9
対007	アセフェート (mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006
対008	アトラジン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
対009	アニコホス (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003
対010	アミラズ (mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006
対011	アラクロール (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対012	イソキサチオン (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005
対013	イソフェンホス (mg/L)	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.001
対014	イソプロカルブ(MIPC) (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
対015	イソプロチオラン(IPT) (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.002
対017	イプロベンホス(IBP) (mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.09
対018	イミノクタジン (mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006
対019	インダノファン (mg/L)	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.009
対020	エスプロカルブ (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対021	エトフェンプロックス (mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08
対022	エンドスルファン(ベンゾエピン) (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
対023	オキサジクロメホン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対024	オキシ銅(有機銅) (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対025	オリサストロビン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
対026	カズサホス (mg/L)	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.0006
対027	カフェンストール (mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.008
対028	カルタップ (mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08
対029	カルバリル(NAC) (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対030	カルボフラン (mg/L)	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.0003
対031	キノクラミン(ACN) (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005
対032	キャブタン (mg/L)	—	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.3
対033	クミルロン (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対034	グリホサート※ (mg/L)	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	2
対035	グルホシネート※ (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対036	クロメブロップ (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対037	クロルニトロフェン(CNP) (mg/L)	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.0001
対038	クロルピリホス (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003
対039	クロタロニル(TPN) (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
対040	シアナジン (mg/L)	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.001
対041	シアノホス(CYAP) (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003
対042	ジウロン(DCMU) (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対043	ジクロベニル(DBN) (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対044	ジクロルボス(DDVP) (mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.008
対045	ジクワット (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
対046	ジスルホトン(エチルチオメトン) (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオピル (mg/L)	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.009
対049	シハロホップブチル (mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006
対050	シマジン(CAT) (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003
対051	ジメタメトリン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対052	ジメトエート (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
対053	シメトリン (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対054	ダイアジノン (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003
対055	ダイムロン (mg/L)	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.8
対056	ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	—	0.0001 未満	0.01 (メチルイソチオ シアネートとして)
対057	チアジニル (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
対058	チウラム (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対059	チオジカルブ (mg/L)	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08
対060	チオファネートメチル (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.3
対061	チオベンカルブ (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対062	テフリルトリオン (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.002
対063	テルブカルブ(MBPMC) (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対064	トリクロピル (mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006
対065	トリクロルホン(DEP) (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005

採水年月日		R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.06
対068	ナプロパミド (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.005
対070	ピペロホス (mg/L)	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.000009 未満	0.0009
対071	ピラクロニル (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.004
対073	ピラゾリネート(ピラゾプレート)	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
対077	フィプロニル (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.0005
対078	フェントロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対080	フェリムゾン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対089	プレチラクロール (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
対090	プロシミドン (mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.09
対091	プロチオホス (mg/L)	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.007
対092	プロピコナゾール (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
対093	プロピザミド (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
対098	ベンゾビスクロン (mg/L)	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.7
対107	メコブロップ (MCP) (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.004
対111	メミノストロビン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.04
対112	メトリジジ (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
対113	メフェナセツ (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
対114	メプロニル (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
要003	イブプロジオン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
要004	エチプロール (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
要006	テブコナゾール (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.07
要011	プロマシル (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
要012	ペントキサゾン (mg/L)	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
他046	チアトキサム (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.04
他062	ピラゾスルフロニエチル (mg/L)	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
他069	フラメトピル (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下