

農薬類検査結果(令和8年度)

【御屋敷山浄水場 浄水池水】

| 項目   |                               | 採水日  | R8.5.25     | R8.6.22     |  |  |                   | 目標値    |
|------|-------------------------------|------|-------------|-------------|--|--|-------------------|--------|
| 対001 | 1,3-ジクロロプロベン(D-D)             | mg/L | 0.0006 未満   | 0.0006 未満   |  |  |                   | 0.06   |
| 対002 | 2,2-DPA(ダラボン)                 | mg/L | 0.0008 未満   | 0.0008 未満   |  |  |                   | 0.08   |
| 対003 | 2,4-D(2,4-PA)                 | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |                   | 0.02   |
| 対004 | EPN                           | mg/L | 0.00004 未満  | 0.00004 未満  |  |  |                   | 0.004  |
| 対005 | MCPA                          | mg/L | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  |  |  |                   | 0.005  |
| 対006 | アシュラム                         | mg/L | 0.009 未満    | 0.009 未満    |  |  |                   | 0.9    |
| 対007 | アセフェート                        | mg/L | 0.00006 未満  | 0.00006 未満  |  |  |                   | 0.006  |
| 対008 | アトラジン                         | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  |                   | 0.01   |
| 対009 | アニロホス                         | mg/L | 0.00003 未満  | 0.00003 未満  |  |  |                   | 0.003  |
| 対010 | アミトラズ                         | mg/L | 0.00006 未満  | 0.00006 未満  |  |  |                   | 0.006  |
| 対011 | アラクロール                        | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |                   | 0.03   |
| 対012 | インキサチオン                       | mg/L | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  |  |  |                   | 0.005  |
| 対013 | インフェンホス                       | mg/L | 0.00001 未満  | 0.00001 未満  |  |  |                   | 0.001  |
| 対014 | インプロカルブ(MIPC)                 | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  |                   | 0.01   |
| 対015 | インプロチオラン(IPT)                 | mg/L | 0.003 未満    | 0.003 未満    |  |  |                   | 0.3    |
| 対016 | イプフェンカルバゾン                    | mg/L | 0.00002 未満  | 0.00002 未満  |  |  |                   | 0.002  |
| 対017 | イプロベンホス(IBP)                  | mg/L | 0.0009 未満   | 0.0009 未満   |  |  |                   | 0.09   |
| 対018 | イミノクタジン                       | mg/L | 0.00006 未満  | 0.00006 未満  |  |  |                   | 0.006  |
| 対019 | インダノファン                       | mg/L | 0.00009 未満  | 0.00009 未満  |  |  |                   | 0.009  |
| 対020 | エスプロカルブ                       | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |                   | 0.03   |
| 対021 | エトフェンブロックス                    | mg/L | 0.0008 未満   | 0.0008 未満   |  |  |                   | 0.08   |
| 対022 | エンドスルファン(ベンゾエビン)              | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  |                   | 0.01   |
| 対023 | オキサジクロメホン                     | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |                   | 0.02   |
| 対024 | オキシン銅(有機銅)                    | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |                   | 0.03   |
| 対025 | オリサストロビン                      | mg/L | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |                   | 0.1    |
| 対026 | カズサホス                         | mg/L | 0.000006 未満 | 0.000006 未満 |  |  |                   | 0.0006 |
| 対027 | カフェンストロール                     | mg/L | 0.00008 未満  | 0.00008 未満  |  |  |                   | 0.008  |
| 対028 | カルタップ                         | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |                   | 0.05   |
| 対029 | カルバリル(NAC)                    | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |                   | 0.02   |
| 対030 | カルボフラン                        | mg/L | 0.000003 未満 | 0.000003 未満 |  |  |                   | 0.0003 |
| 対031 | キノクラミン(ACN)                   | mg/L | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  |  |  |                   | 0.005  |
| 対032 | キャプタン                         | mg/L | 0.003 未満    | 0.003 未満    |  |  |                   | 0.3    |
| 対033 | クミルロン                         | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |                   | 0.03   |
| 対034 | グリホサート                        | mg/L | 0.02 未満     | 0.02 未満     |  |  |                   | 2      |
| 対035 | グルホシネート                       | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |                   | 0.02   |
| 対036 | クロメブロッブ                       | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |                   | 0.02   |
| 対037 | クロルニトロフェン(CNP)                | mg/L | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |  |  |                   | 0.0001 |
| 対038 | クロルピリホス                       | mg/L | 0.00003 未満  | 0.00003 未満  |  |  |                   | 0.003  |
| 対039 | クロタタロニル(TPN)                  | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |                   | 0.05   |
| 対040 | シアナジン                         | mg/L | 0.00001 未満  | 0.00001 未満  |  |  |                   | 0.001  |
| 対041 | シアノホス(CYAP)                   | mg/L | 0.00003 未満  | 0.00003 未満  |  |  |                   | 0.003  |
| 対042 | ジウロン(DCMU)                    | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |                   | 0.02   |
| 対043 | ジクロベニル(DBN)                   | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |                   | 0.03   |
| 対044 | ジクロルボス(DDVP)                  | mg/L | 0.00008 未満  | 0.00008 未満  |  |  |                   | 0.008  |
| 対045 | ジクワット                         | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  |                   | 0.01   |
| 対046 | ジスルホトン(エチルチオメトン)              | mg/L | 0.00004 未満  | 0.00004 未満  |  |  |                   | 0.004  |
| 対047 | ジチオカルバメート系農薬                  | mg/L | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  |  |  | (二酸化炭素として)        | 0.005  |
| 対048 | ジチオピル                         | mg/L | 0.00009 未満  | 0.00009 未満  |  |  |                   | 0.009  |
| 対049 | シハロホップチル                      | mg/L | 0.00006 未満  | 0.00006 未満  |  |  |                   | 0.006  |
| 対050 | シマジン(CAT)                     | mg/L | 0.00003 未満  | 0.00003 未満  |  |  |                   | 0.003  |
| 対051 | ジメタメトリン                       | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |                   | 0.02   |
| 対052 | ジメトエート                        | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |                   | 0.05   |
| 対053 | シメトリン                         | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |                   | 0.03   |
| 対054 | ダイアジノン                        | mg/L | 0.00003 未満  | 0.00003 未満  |  |  |                   | 0.003  |
| 対055 | ダイムロン                         | mg/L | 0.008 未満    | 0.008 未満    |  |  |                   | 0.8    |
| 対056 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  | (メチルイソチオシアネートとして) | 0.01   |
| 対057 | チアジニル                         | mg/L | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |                   | 0.1    |
| 対058 | チウラム                          | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |                   | 0.02   |
| 対059 | チオジカルブ                        | mg/L | 0.0008 未満   | 0.0008 未満   |  |  |                   | 0.08   |
| 対060 | チオファネートメチル                    | mg/L | 0.003 未満    | 0.003 未満    |  |  |                   | 0.3    |
| 対061 | チオベンカルブ                       | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |                   | 0.02   |
| 対062 | テフリルトリオン                      | mg/L | 0.00002 未満  | 0.00002 未満  |  |  |                   | 0.002  |
| 対063 | テルブカルブ(MBPMC)                 | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |                   | 0.02   |
| 対064 | トリクロビル                        | mg/L | 0.00006 未満  | 0.00006 未満  |  |  |                   | 0.006  |
| 対065 | トリクロルホン(DEP)                  | mg/L | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  |  |  |                   | 0.005  |

【御屋敷山浄水場 浄水池水】

| 項目    |                 | 採水日  | R8.5.25     | R8.6.22     |  |  |  | 目標値                |
|-------|-----------------|------|-------------|-------------|--|--|--|--------------------|
| 対066  | トリシクラゾール        | mg/L | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  | 0.1                |
| 対067  | トリフルラリン         | mg/L | 0.0006 未満   | 0.0006 未満   |  |  |  | 0.06               |
| 対068  | ナプロバミド          | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |  | 0.03               |
| 対069  | バラコート           | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  |  | 0.010              |
| 対070  | ピベロホス           | mg/L | 0.000009 未満 | 0.000009 未満 |  |  |  | 0.0009             |
| 対071  | ピラクロニル          | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  |  | 0.01               |
| 対072  | ピラジキシフェン        | mg/L | 0.00004 未満  | 0.00004 未満  |  |  |  | 0.004              |
| 対073  | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  | 0.02               |
| 対074  | ピリダフェンチオン       | mg/L | 0.00002 未満  | 0.00002 未満  |  |  |  | 0.002              |
| 対075  | ピリプチカルブ         | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  | 0.02               |
| 対076  | ピロキロン           | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |  | 0.05               |
| 対077  | フィプロニル          | mg/L | 0.000005 未満 | 0.000005 未満 |  |  |  | 0.0005             |
| 対078  | フェントロチオン(MEP)   | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  |  | 0.01               |
| 対079  | フェノブカルブ(BPMC)   | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |  | 0.03               |
| 対080  | フェリムゾン          | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |  | 0.05               |
| 対081  | フェンチオン(MPP)     | mg/L | 0.00006 未満  | 0.00006 未満  |  |  |  | 0.006              |
| 対082  | フェントエート(PAP)    | mg/L | 0.00007 未満  | 0.00007 未満  |  |  |  | 0.007              |
| 対083  | フェントラザミド        | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  |  | 0.01               |
| 対084  | フサライド           | mg/L | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  | 0.1                |
| 対085  | ブタクロール          | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |  | 0.03               |
| 対086  | ブタミホス           | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  | 0.02               |
| 対087  | ブプロフェジン         | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  | 0.02               |
| 対088  | フルアジナム          | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |  | 0.03               |
| 対089  | ブレチラクロール        | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |  | 0.05               |
| 対090  | プロシミドン          | mg/L | 0.0009 未満   | 0.0009 未満   |  |  |  | 0.09               |
| 対091  | プロチオホス          | mg/L | 0.00007 未満  | 0.00007 未満  |  |  |  | 0.007              |
| 対092  | プロピコナゾール        | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |  | 0.05               |
| 対093  | プロピザミド          | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |  | 0.05               |
| 対094  | プロベナゾール         | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |  | 0.03               |
| 対095  | プロモブチド          | mg/L | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  | 0.1                |
| 対096  | ベノミル            | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  | 0.02               |
| 対097  | ベンシクロン          | mg/L | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  | 0.1                |
| 対098  | ベンゾピシクロン        | mg/L | 0.0009 未満   | 0.0009 未満   |  |  |  | 0.09               |
| 対099  | ベンゾフェナップ        | mg/L | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  |  |  |  | 0.005              |
| 対100  | ベンタゾン           | mg/L | 0.002 未満    | 0.002 未満    |  |  |  | 0.2                |
| 対101  | ベンディメタリン        | mg/L | 0.003 未満    | 0.003 未満    |  |  |  | 0.3                |
| 対102  | ベンフラカルブ         | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  | 0.02               |
| 対103  | ベンフルラリン(ベスロジン)  | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  |  | 0.01               |
| 対104  | ベンフレセート         | mg/L | 0.0007 未満   | 0.0007 未満   |  |  |  | 0.07               |
| 対105  | ホスチアゼート         | mg/L | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  |  |  |  | 0.005              |
| 対106  | 馬拉チオン(馬拉ソン)     | mg/L | 0.007 未満    | 0.007 未満    |  |  |  | 0.7                |
| 対107  | メコブロッブ(MCPPP)   | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |  | 0.05               |
| 対108  | メソミル            | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |  | 0.03               |
| 対109  | メタラキシル          | mg/L | 0.002 未満    | 0.002 未満    |  |  |  | 0.2                |
| 対110  | メチダチオン(DMTP)    | mg/L | 0.00004 未満  | 0.00004 未満  |  |  |  | 0.004              |
| 対111  | メトミノストロビン       | mg/L | 0.0004 未満   | 0.0004 未満   |  |  |  | 0.04               |
| 対112  | メトリブジン          | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |  | 0.03               |
| 対113  | メフェナセット         | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  | 0.02               |
| 対114  | メプロニル           | mg/L | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  | 0.1                |
| 対115  | モリネート           | mg/L | 0.00005 未満  | 0.00005 未満  |  |  |  | 0.005              |
| 要001  | アセタミプリド         | mg/L | 0.002 未満    | 0.002 未満    |  |  |  | 0.2                |
| 要002  | イミダクロプリド        | mg/L | 0.001 未満    | 0.001 未満    |  |  |  | 0.1                |
| 要003  | イブロジオン          | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |  | 0.05               |
| 要004  | エチブロール          | mg/L | 0.0001 未満   | 0.0001 未満   |  |  |  | 0.01               |
| 要006  | テブコナゾール         | mg/L | 0.0007 未満   | 0.0007 未満   |  |  |  | 0.07               |
| 要011  | ブロマシル           | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |  | 0.05               |
| 要012  | ベントキサゾン         | mg/L | 0.006 未満    | 0.006 未満    |  |  |  | 0.6                |
| 他019  | クロチアニジン         | mg/L | 0.002 未満    | 0.002 未満    |  |  |  | 0.2                |
| 他031  | ジノテフラン          | mg/L | 0.006 未満    | 0.006 未満    |  |  |  | 0.6                |
| 他038  | シメコナゾール         | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  | 0.02               |
| 他046  | チアメキサム          | mg/L | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   |  |  |  | 0.05               |
| 他048  | チフルザミド          | mg/L | 0.0004 未満   | 0.0004 未満   |  |  |  | 0.04               |
| 他062  | ピラゾスルフロンエチル     | mg/L | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   |  |  |  | 0.03               |
| 他069  | フラメトビル          | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  | 0.02               |
| 他086  | リニユロン           | mg/L | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |  |  |  | 0.02               |
| 検出指標値 |                 |      | 0           | 0           |  |  |  | 検出値と目標値の比の和として、1以下 |