給水栓水　昭和通り　　令和8年度

番号	定期検査項目	単位	基準値	4月13日											
基1	一般細菌	個/mL	100	0											
基2	大腸菌		不検出	陰性											
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−											
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−											
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−											
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−											
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−											
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−											
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満											
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−											
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.27											
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.09											
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−											
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−											
基15	1,4−ジオキサン	mg/L	0.05	−											
基16	シス−1,2−ジクロロエチレン及び トランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/L	0.04	−											
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−											
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−											
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	−											
基21	ベンゼン	mg/L	0.01	−											
基22	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満											
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−											
基24	クロロホルム	mg/L	0.06	−											
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−											
基27	臭素酸	mg/L	0.01	−											
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−											
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−											
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−											
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09	−											
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−											
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−											
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−											
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−											
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−											
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	7.3											
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−											
基39	塩化物イオン	mg/L	200	7.9											
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	27.2											
基41	蒸発残留物	mg/L	500	−											
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−											
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000002											
基44	2−メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満											
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−											
基46	フェノール類	mg/L	0.005	−											
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）		3	0.7											
基48	pH値		5.8～8.6	7.3											
基49	味		異常でない	異常なし											
基50	臭気	0	異常でない	異常なし											
基51	色度	度	5	0.5未満											
基52	濁度	度	2	0.1未満											
	水温	℃		17.4											
	遊離残留塩素	mg/L	0.10以上	0.29											
	アンモニア態窒素	mg/L		0.02未満											
	マグネシウム	mg/L		1.2											
	カルシウム	mg/L		8.9											
	カリウム	mg/L		1.1											
	硫酸イオン	mg/L		6.5											
	電気伝導率	μS/cm		97											
	ウェルシュ菌芽胞	個/100mL		−											

〇〇〇〇未満は定量下限値未満です。
− は検査未実施を表しています。