

自動火災報知設備点検表

点検項目	点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
感知器	変形、損傷等の有無	目視		
	感知障害の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
中継器	変形、損傷等の有無	目視		
	表示の適否	目視		
	機能の適否	作動確認		
受信機 (総合操作盤)	変形、損傷等の有無	目視		
	表示の適否	目視		
	警戒区域一覧図の適否	目視		
	機能の適否	作動確認		
主音響装置 地区音響装置	変形、損傷等の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
発信機	変形、損傷等の有無	目視		
	機能の適否	作動確認		
非常電源、予備電源	変形、損傷等の有無	目視		
	切替の適否	作動確認		
配線	損傷等の有無	目視		
	接続の端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
その他				